

Santiago, 12 de agosto de 2024
DE 04057-24

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación Potencia Máxima de la Central PFV Quilmo, del coordinado PMGD HOLDCO SpA.

[1] Carta S/N del coordinado Parque Solar Quilmo SpA., Ref.: “Carta conductora informes de parámetros de generación para PMG Quilmo”, de fecha 29 de enero del 2024. Ingreso vía Plataforma de Gestión de Proyectos (PGP).

[2] Carta DE00876-24, de Ref.: “[NUP 1942] Informe Técnico de Potencia Máxima de la central PFV Quilmo, del coordinado Parque Solar Quilmo SpA.”, de fecha 15 de febrero de 2024.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 el Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador, del valor de Potencia Máxima de la Central PFV Quilmo, en conformidad con el Informe Técnico recibido mediante comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de Coordinado alguno al informe publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [2]. Por su parte, este Coordinador no presenta observaciones.

Conforme a lo anterior, los parámetros técnicos de Potencia Máxima de la Central PFV Quilmo, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de la Central PFV Quilmo

Central	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Pérdidas en la central ⁽¹⁾ [MW]	Potencia Máxima Neta ⁽²⁾ [MW]
PFV Quilmo	9,1576	0,0148	0,1428	9,0000

(1) Este valor incluye las pérdidas del sistema colector de media tensión (0,1428 MW).


(2) Inyectada en la barra de alta tensión (33 kV) del transformador de potencia de la S/E Quilmo.

Al respecto, comunico a Ud., que estos parámetros entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del 14 de agosto de 2024.**

El informe técnico final que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente se encuentra en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Documentos > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central PFV Quilmo

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

GZV/JKH/ASA/adr

C.C.:

Sr. Gonzalo Menares. – Encargado Titular PMGD HOLDCO SpA.