

**Santiago, 3 de febrero de 2023**  
**DE 00595-23**

Señores  
Encargados  
**Empresas Coordinadas**  
Presente

**Ref.:** Establecimiento del Parámetro de Potencia Máxima de la Central HE Antuco, Unidades U1 y U2.

[1] Carta DE 05537-22, Ref.: “Informe Técnico de Potencia Máxima de Central Hidroeléctrica Antuco, del Coordinado Enel Generación Chile S.A.”, de fecha 18 de noviembre de 2022.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento del valor de Potencia Máxima de la Central HE Antuco, Unidades U1 y U2, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros técnicos de Potencia Máxima de las Unidades HE Antuco U1 y U2 se presentan en la siguiente tabla:

**Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de las Unidades de HE Antuco**

<b>Unidad</b>	<b>Potencia Máxima Bruta [MW]</b>	<b>SS/AA [MW]</b>	<b>Potencia Máxima Neta [MW]</b>
HE Antuco U1	164,632	1,284	163,348
HE Antuco U2	164,493	1,213	163,280

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentando en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del día martes 7 de febrero de 2023.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente pueden ser descargados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

**Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Documentos > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central HE Antuco**

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



**Rodrigo Espinoza V.**  
**Gerente de Operación**  
**Coordinador Eléctrico Nacional**

BBB/ycl

c.c.:

Sr. Miguel Buzunariz – Encargado Enel Generación Chile S.A.  
GO, GM, DCO