

Resumen - Central Generadora

Resumen

Número:

2024002072

Solicitante:

GUACOLDA ENERGÍA SPA

Empresa:

GUACOLDA ENERGÍA SPA

Central:

TER GUACOLDA

Unidades:

Nombre: TER GUACOLDA U2

Estado Operativo:

RO (Unidad con Restricción Operativa)

Potencia Disponible:

Sin Limitación

Afecta SSCC:

No

Comentarios:

Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U2, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 64 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 44 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 16 horas.

Fecha / Hora Perturbación:

01-01-2025 00:00

Fecha / Hora Estimada Retorno:

28-02-2025 23:59