

# Resumen - Central Generadora

## Resumen

**Número:**

2024002073

**Solicitante:**

GUACOLDA ENERGÍA SPA

**Empresa:**

GUACOLDA ENERGÍA SPA

**Central:**

TER GUACOLDA

**Unidades:**

Nombre: TER GUACOLDA U3

**Estado Operativo:**

RO (Unidad con Restricción Operativa)

**Potencia Disponible:**

Sin Limitación

**Afecta SSCC:**

No

**Comentarios:**

Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U3, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 179 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 147 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 74 horas.

**Fecha / Hora Perturbación:**

01-01-2025 00:00

**Fecha / Hora Estimada Retorno:**

28-02-2025 23:59