

Santiago, 06 de marzo de 2025
DE 01384-25

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Parámetro de Potencia Máxima de la Central HP La Higuera.

[1] Carta DE00582-25, Ref.: “Informe Técnico de Potencia Máxima de las unidades de la Central Hidroeléctrica La Higuera U1 y U2, del coordinado Hidroeléctrica La Higuera S.A.”, de fecha 28 de enero de 2025.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento del valor de Potencia Máxima de la Central HP La Higuera, en conformidad con el informe técnico de prueba emitido por el experto técnico.

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación se recibieron observaciones del coordinado Hidroeléctrica La Higuera S.A. al informe técnico publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1], las que han sido subsanadas por el Experto Técnico y publicadas en conjunto con el Informe final de Potencia Máxima. Por su parte, el Coordinador no emitió observaciones de carácter técnico al Informe antes mencionado.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros técnicos de Potencia Máxima de la Central HP La Higuera, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de la Central HP La Higuera.

Central/Unidad	Tipo de Central	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Potencia Máxima Neta [MW]
HP La Higuera U1	Hidráulica	84,7091	0,3381	84,3711
HP La Higuera U2	Hidráulica	84,7566	0,3781	84,3785
HP La Higuera (Central Completa)	Hidráulica	161,7761	1,0063	160,7698

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentando en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del día 11 de marzo de 2025.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente pueden ser descargados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Documentos > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central HP La Higuera

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

JKH/PPF/adr