

Santiago, 1 de octubre de 2024
DE 05019-24

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Parámetro de Potencia Máxima de las unidades HP Alfalfal U1 y U2.

[1] Carta DE02196-24, Ref.: “Informe Técnico de Potencia Máxima de la Central HP Alfalfal, de AES Andes S.A.” de fecha 30 de abril de 2024.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento del valor de Potencia Máxima de las unidades HP Alfalfal U1 y U2, en conformidad con el informe técnico final de prueba emitido por el Experto Técnico a cargo de las pruebas.

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de Coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo. Por su parte, el Coordinador sí realizó observaciones al informe técnico publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros técnicos de Potencia Máxima de HP Alfalfal se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima unidades HP Alfalfal U1 y U2

Unidad	Tecnología	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Potencia Máxima Neta [MW]
HP Alfalfal U1	Hidráulica	93,3667	1,2906	92,0761
HP Alfalfal U2	Hidráulica	93,7569	1,2795	92,4773

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentados en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del día 3 de octubre de 2024**.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente han sido publicados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

**Inicio > Informes y Estudios > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades
Generadoras > Documentos > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima >
Central HP Alfalfal**

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

DIR/adr