Santiago, 11 de marzo de 2025
DE 01497-25

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Parámetro de Potencia Máxima de la Central HP Alfalfal.
[1] Carta DE02196-24, Ref.: "Informe Técnico de Potencia Máxima de la Central HP Alfalfal, de AES Andes S.A." de fecha 30 de abril de 2024.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico "Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras" de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento del valor de Potencia Máxima de la Central HP Alfalfal, en conformidad con el informe técnico final de prueba emitido por el Experto Técnico a cargo de las pruebas.

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo. Por su parte, el Coordinador sí realizó observaciones al informe técnico publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1] las cuales fueron subsanadas por el Experto Técnico.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros técnicos de Potencia Máxima de la Central HP Alfalfal se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de la Central HP Alfalfal

Central	Tipo de Central	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Potencia Máxima Neta [MW]
HP Alfalfal (Central Completa)	Hidráulica de pasada	154,4650	1,8710	152,5940

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentando en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las 00:00 horas del día 14 de marzo de 2025.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente pueden han sido publicados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Documentos > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central HP Alfalfal

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:
Sr. Eduardo Verdugo – Encargado Titular AES Andes S.A.