



Informe Resumen de Falla

Línea de 110 kV Arica - Pozo Almonte

IF 2025002711

01/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 01/04/2025
Hora: 4:33

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
SS/EE M. Paso, Vittor, Cuya, Chiza y Dolores.	2,2	2025002711

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Falla por alta contaminación en línea.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.