



Informe Resumen de Falla

Línea de 110 kV Muelle - Guayaques

IF 2025002713

01/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 01/04/2025  
Hora: 7:58

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Guayaques	30	2025002713

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación


d. Causa preliminar de la falla.

Falla ocasionada por ave electrocutada.

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.