



Informe Resumen de Falla

Central Hornitos CTH

IF 2025002782

03/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	03/04/2025
Hora:	0:49

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Hornitos CTH	168	2025002782

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación


d. Causa preliminar de la falla.

Falla sistema de control.

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.