



Informe Resumen de Falla

Línea de 66 kV Horcones - Curanilahue Norte

IF 2025002797

03/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 03/04/2025
Hora: 19:31

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

| Central o S/E Afectada. | Potencia Afectada MW | IF asociado |
|--|----------------------|-------------|
| S/E Curanilahue Norte, Tres Pinos, Lebu y Cañete | 18 | 2025002797 |
| | | |
| | | |
| | | |

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

d. Causa preliminar de la falla.

Robo de conductor (440 m en dos fases) en el tramo Curanilahue Norte - Tres Pinos entre las estructuras 386 y 387.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.