



Informe Resumen de Falla

S/E CEME1 interruptor J1

IF 2025002771

03/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 03/04/2025  
Hora: 11:22

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
CEME1	249	2025002771
Minera Teck	100	2025002818
Operación EDAC por baja frecuencia	139,25	2025002771
La Huayca	6,9	2025002774

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación


d. Causa preliminar de la falla.

Se investiga

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.