



Informe Resumen de Falla

Línea de 110 kV Sauzal - Codegua 1 y 2.

IF 2025002813

04/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 04/04/2025  
Hora: 0:23

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Sauzal U1	15	2025002810
C. Sauzalito	8	2025002809

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación


d. Causa preliminar de la falla.

Conductor cortado entre T-69 y 70 en línea 2.

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.