

Informe Resumen de Falla

Línea de 500 kV Ancoa - Charrúa 3

IF 2025002913

05/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 05/04/2025
Hora: 14:19

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
Minera Sierra Gorda	10	
Ministro Hales	3	
Minera Teck	120	
CMPC Santa Fe	24,8	
Minera Escondida	5	
Papeles Bío Bío	4	
C. Hornitos CTH	83	2025002860
PFV. La Huayca 2	11	2025002917
C. Embalse Ancoa U-2	6,2	2025002939
C. Río Colorado U-2	1,8	2025002937
EDAC CGE	38,8	
EDAC STM	92,9	
EDAC Chilquinta	16,8	

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Quema de rastrojo entre vano 102 al 110.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.