



Informe Resumen de Falla

S/E Vicuña transformador 1 de 110/23 kV

IF 2025002889

05/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 05/04/2025
Hora: 14:13

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Vicuña	18	2025002889

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Se investiga.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.