



Informe Resumen de Falla

Línea de 66 kV Lautaro - Victoria

IF 2025002973

07/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 07/04/2025
Hora: 15:25

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Entre las estructuras N° 88 y 89 conductor cortado por incendio agrícola.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.