



Informe Resumen de Falla

C. PFV Malgarida

IF 2025003016

08/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 08/04/2025
Hora: 10:56

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. PFV Malgarida	90	2025003016

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Actualización de firmware según SD 2025033492 se desconfigura PLC de la planta.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.