

Informe Resumen de Falla

Línea de 220 kV Chacaya - Mantos Blancos

IF 2025002995

08/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 08/04/2025

Hora: 1:47

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

S/E Capricornio transformador N° 1 de 220/110 kV, 80 MVA		2025002996

d. Causa preliminar de la falla.

Se presume pérdida de aislación por alta humedad por presencia de camanchaca en la zona.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.