



Informe Resumen de Falla

Línea de 220 kV Chacaya - Mantos Blancos

IF 2025002999

08/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 08/04/2025
Hora: 5:39

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Corte de cable de guardia en estructura 66.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.