



Informe Resumen de Falla

S/E Mapal transformador N°1 de 154/15 kV y 24 MVA

IF 2025003005

08/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	08/04/2025
Hora:	10:28

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Mapal	3	2025003005

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Se investiga.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.