



Informe Resumen de Falla

S/E Gorbea 52BT1

IF 2025003040

10/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 10/04/2025  
Hora: 2:11

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Gorbea	1,2	2025003040

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación


d. Causa preliminar de la falla.

Se investiga. La condición climática no es favorable por presencia de viento y lluvia.

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.