



Informe Resumen de Falla

C. Diego de Almagro

IF 2025003056

11/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 11/04/2025
Hora: 4:10

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Diego de Almagro	10	2025003056

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Por baja presión de aceite hidráulico.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.