



Informe Resumen de Falla

C. PFV El Pelicano

IF 2025003061

11/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	11/04/2025
Hora:	16:05

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
PFV El Pelicano	80	2025003061

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Se investiga. Coincidente con maniobra de apertura de interruptor en S/E Don Hector.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.