



Informe Resumen de Falla

C. Pehuenche U-1

IF 2025003060

11/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	11/04/2025
Hora:	16:33

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Pehuenche U-1	20	2025003060

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación


d. Causa preliminar de la falla.

Falla en sistema de control.

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.