



Informe Resumen de Falla

Línea de 154 kV Maule - Parral

IF 2025003080

13/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 13/04/2025
Hora: 0:23

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
SS/EE Yervas Buenas, Linares, Chacahuín, Panimávida, Linares Norte, Villa Alegre, Longaví y Retiro	38	2025003080
C. Embalse Ancoa	12	2025003088

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Robo de conductor 2 fases entre las estructuras 266 - 268.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.