



Informe Resumen de Falla

S/E Bombeo 3 Transformador N°2 66/6 kV y 15 MVA

IF 2025003079

13/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	13/04/2025
Hora:	2:53

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Bombeo 3 (Cia. Minera Caitán)	4,5	2025003079

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Robo de conductor al interior de la S/E.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.