



Informe Resumen de Falla

C. Yungay U-3

IF 2025003099

14/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 14/04/2025  
Hora: 20:34

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Yungay U-3	53	2025003099

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación


d. Causa preliminar de la falla.

Trip en bomba N°1 del sistema de lubricación.

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.