



Informe Resumen de Falla

Línea de 110 kV Pirque - CMPC Puente Alto

IF 2025003101

15/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 15/04/2025  
Hora: 6:48

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
CMPC Papeles Cordillera	32,61	2025003101

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación


d. Causa preliminar de la falla.

Operación protección por falla en instalación de tercero a 3,5 km desde la S/E Pirque.

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.