



Informe Resumen de Falla

Línea de 66 kV Curanilahue - Tres Pinos

IF 2025003146

17/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 17/04/2025
Hora: 20:45

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
SS/EE Cañete, Tres Pinos y Lebu	16,05	2025003146

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Se investiga.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.