



Informe Resumen de Falla

C. Nehuenco 2

IF 2025003156

18/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 18/04/2025
Hora: 8:24

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Nehuenco 2	185	2025003156

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Alto spread en gases de escape y posterior disparo de la TV2.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.