



Informe Resumen de Falla

S/E Charrúa interruptor B6

IF 2025003150

18/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 18/04/2025  
Hora: 1:44

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
SS/EE Tres Esquinas y Los Tilos	5	2025003150

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación


d. Causa preliminar de la falla.

Robo de conductor entre estructuras 123 a 126 (3 fases).

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.