



Informe Resumen de Falla

C. Hornitos CTH

IF 2025003164

19/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 19/04/2025
Hora: 13:04

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Hornitos CTH	86	2025003164

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Señal de vibración en cojinete de turbina.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.