



Informe Resumen de Falla

Línea de 66 kV Las Cabras - El Manzano

IF 2025003163

19/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 19/04/2025  
Hora: 6:15

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E El Manzano	3,6	2025003163

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación


d. Causa preliminar de la falla.

Choque de vehículo en T-91.

\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.