COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Informe Resumen de Falla

C. Angamos ANG1

IF 2025003173

20/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**20/04/2025**
Hora:	**16:14**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Angamos ANG1	116	2025003173

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Alta temperatura de vapor sobrecalentado.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.