



Informe Resumen de Falla

C. Térmica Hornitos CTH

IF 2025003172

20/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 20/04/2025
Hora: 14:33

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Térmica Hornitos CTH	71	2025003172

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Señal de vibración errónea en cojinete de turbina debido a falla en sensor.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.