

Informe Resumen de Falla

S/E Quiani Interruptores 52CT1

IF 2025003171

20/04/2025

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 20/04/2025
Hora: 10:57

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Quiani	4	2025003171

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

S/E Quiani Interruptores 52CT1 y 52CT2 de barra N°2 de 13.8 kV		2025003171

d. Causa preliminar de la falla.

Falla en alimentador en red MT Frontera (conductor cortado).

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.