

INFORME RESUMEN DE FALLA

Central IEM

IF 2025003180

Fecha de Emisión: 24-04-2025

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	21-04-2025
Hora:	13:50

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada	Potencia Afectada [MW]	IF asociado
Central IEM	271 MW	2025003180

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

No aplica.

d. Causa preliminar de la falla

Alta temperatura de vapor en turbina de media presión.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**