

## INFORME RESUMEN DE FALLA

**LT 110 kV Sauzal – Codegua 1**

**IF 2025003178**

**Fecha de Emisión: 24-04-2025**

### 1. Descripción de la perturbación

#### a. Fecha y hora de la falla

<b>Fecha:</b>	21-04-2025
<b>Hora:</b>	02:32

#### b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada	Potencia Afectada [MW]	IF asociado

#### c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

No aplica.

#### d. Causa preliminar de la falla

Robo de conductor entre las estructuras N° 3 y 4 (Fase inferior).

**\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.**