

## INFORME RESUMEN DE FALLA

C. Arauco

IF 2025003198

Fecha de Emisión: 24-04-2025

### 1. Descripción de la perturbación

#### a. Fecha y hora de la falla

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Fecha:</b> | 22-04-2025 |
| <b>Hora:</b>  | 18:34      |

#### b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

| Central o S/E Afectada | Potencia Afectada [MW] | IF asociado |
|------------------------|------------------------|-------------|
| C. Arauco              | 13                     | 2025003198  |
|                        |                        |             |

#### c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

No aplica.

#### d. Causa preliminar de la falla

Falla en bombas de agua de alimentación a calderas.

**\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.**