

INFORME RESUMEN DE FALLA

C. PFV San Andres

IF 2025003195

Fecha de Emisión: 24-04-2025

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	22-04-2025
Hora:	10:50

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada	Potencia Afectada [MW]	IF asociado
C. PFV San Andres	23	2025003195

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

No aplica.

d. Causa preliminar de la falla

Falla en servicios auxiliares.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**