

INFORME RESUMEN DE FALLA

Línea de 110 kV Guardiamarina – La Portada

IF 2025003184

Fecha de Emisión: 24-04-2025

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	22-04-2025
Hora:	02:34

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada	Potencia Afectada [MW]	IF asociado
S/E La Portada	17 MW	2025003184 y 2025003185

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

No aplica.

d. Causa preliminar de la falla

Ave electrocutada en estructura 39.

* **Nota:** En base a información entregada por los coordinados.