

INFORME RESUMEN DE FALLA

C. Atacama TG1A

IF 2025003207

Fecha de Emisión: 24-04-2025

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	23-04-2025
Hora:	13:10

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada	Potencia Afectada [MW]	IF asociado
C. Atacama TG1A	65 MW	2025003207

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

No aplica.

d. Causa preliminar de la falla

Alta presión en colector de vapor alta presión

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**