

## INFORME RESUMEN DE FALLA

**Línea de 110 kV Sauzal – Codegua 1**

**IF 2025003201**

**Fecha de Emisión: 24-04-2025**

### 1. Descripción de la perturbación

#### a. Fecha y hora de la falla

<b>Fecha:</b>	23-04-2025
<b>Hora:</b>	00:00

#### b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada	Potencia Afectada [MW]	IF asociado
		2025003201

#### c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

No aplica.

#### d. Causa preliminar de la falla

Robo de conductor entre estructuras 32 a 33 y 94 a 95.

**\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.**