

## INFORME RESUMEN DE FALLA

**C. Mejillones CTM3 TV**

**IF 2025003210**

**Fecha de Emisión: 24-04-2025**

### 1. Descripción de la perturbación

#### a. Fecha y hora de la falla

<b>Fecha:</b>	24-04-2025
<b>Hora:</b>	01:50

#### b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada	Potencia Afectada [MW]	IF asociado
C. Mejillones CTM3 TV	70 MW	2025003210

#### c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

No aplica.

#### d. Causa preliminar de la falla

Válvula de la turbina de baja presión no logra abrirse para liberar la presión.

**\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.**