

INFORME RESUMEN DE FALLA

S/E Los Ángeles Transformador N°4 de 154/66 kV

IF 2025003227

Fecha de Emisión: 24-04-2025

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	24-04-2025
Hora:	19:38

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada	Potencia Afectada [MW]	IF asociado
SS/EE El Avellano, Negrete y Manso de Velasco	30	2025003227
C. PE Negrete	26	2025003228
C. PE Buenos Aires	22	2025003221
C. PE La Esperanza	9	2025003223

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

No aplica.

d. Causa preliminar de la falla

Conductor cortado lado baja del transformador.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**