

INFORME RESUMEN DE FALLA

C. Atacama TG2B

IF 2025003252

Fecha de Emisión: 25-04-2025

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	25-04-2025
Hora:	16:42

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada	Potencia Afectada [MW]	IF asociado
C. Atacama TG2B	15	2025003252

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

No aplica.

d. Causa preliminar de la falla

Muy bajo nivel Domo.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**