

INFORME RESUMEN DE FALLA

LT 110 kV Chiloé – Ancud

IF 2025003243

Fecha de Emisión: 25-04-2025

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	25-04-2025
Hora:	01:41

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada	Potencia Afectada [MW]	IF asociado
S/E Ancud	5.7	2025003243

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

No aplica.

d. Causa preliminar de la falla

Evento climático en la zona.

* **Nota:** En base a información entregada por los coordinados.