

## INFORME RESUMEN DE FALLA

**C. Mejillones IEM**

**IF 2025003259**

**Fecha de Emisión: 26-04-2025**

### 1. Descripción de la perturbación

#### a. Fecha y hora de la falla

<b>Fecha:</b>	26-04-2025
<b>Hora:</b>	10:36

#### b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada	Potencia Afectada [MW]	IF asociado
C. Mejillones IEM	130	2025003259

#### c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

No aplica.

#### d. Causa preliminar de la falla

Falsa señal de temperatura en etapa de media presión del ciclo de Vapor provoca el desenganche de la unidad generadora.

**\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.**