

## INFORME RESUMEN DE FALLA

**C. Rucue U-1 y U-2**

**IF 2025003271**

**Fecha de Emisión: 27-04-2025**

### 1. Descripción de la perturbación

#### a. Fecha y hora de la falla

<b>Fecha:</b>	27-04-2025
<b>Hora:</b>	00:41

#### b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada	Potencia Afectada [MW]	IF asociado
<b>C. Rucue U-1 y U-2</b>	157	2025003271

#### c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

No aplica.

#### d. Causa preliminar de la falla

Opera Nivel muy bajo TRIP Cámara de Carga Rucúe. Lo cual provoca la desconexión de ambas unidades generadoras.

**\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.**