

## INFORME RESUMEN DE FALLA

**C. Yungay U-1, U-2 y U-3**

**IF 2025003276 - 20250077 y 20250078**

**Fecha de Emisión: 27-04-2025**

### 1. Descripción de la perturbación

#### a. Fecha y hora de la falla

<b>Fecha:</b>	27-04-2025
<b>Hora:</b>	17:56

#### b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada	Potencia Afectada [MW]	IF asociado
<b>C. Yungay U-1</b>	52	2025003271
<b>C. Yungay U-2</b>	51	
<b>C. Yungay U-3</b>	50	

#### c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

No aplica.

#### d. Causa preliminar de la falla

Baja presión suministro de gas.

**\* Nota: En base a información entregada por los coordinados.**